

정수장별 일일검사 항목 수질검사결과

(2024.5.8.)

구분	냄새	맛	색도	탁도	pH	잔류염소	비고
기준	무취	무미	5도이하	0.5NTU이하	5.8~8.5	4.0mg/L 이하	
아산	무취	무미	불검출	0.07	7.00	0.71	
봉성	무취	무미	불검출	0.11	7.53	0.68	
난음	무취	무미	불검출	0.069	7.72	0.404	
상주	무취	무미	불검출	0.100	7.33	0.350	
지족	무취	무미	불검출	0.07	7.65	0.71	
항도	무취	무미	불검출	0.130	6.50	0.440	
남면	무취	무미	불검출	0.064	7.16	0.530	
노구	무취	무미	불검출	0.100	7.40	1.080	
대곡	무취	무미	불검출	0.090	7.45	0.620	
선원	무취	무미	불검출	0.240	6.88	0.500	
창선	무취	무미	불검출	0.07	7.58	0.71	